

## secções dos condutores

### Secções mínimas dos condutores dos circuitos em locais de habitação

Natureza dos circuitos	Secção (mm <sup>2</sup> )
Iluminação	1,5
Tomadas	2,5
Termoacumuladores	2,5
Máquina de lavar e de secar roupa ou lavar loiça	2,5
Fogões	4
Climatização ambiente	2,5

A secção que se utiliza nos condutores para ligação de aparelhos móveis ou portáteis de baixa potência poderá ser de 0,75 mm<sup>2</sup> ou mesmo de 0,5 mm<sup>2</sup> no caso de condutores extraflexíveis (as pontas de prova dos multímetros utilizam condutores extraflexíveis).