

Instalações eléctricas que carecem de projecto aprovado

Tipo de instalação a certificar:	Já certificada? (em exploração)	Carece de projecto aprovado?
Instalação eléctrica do tipo C situada em recinto público ou privado destinado a espectáculos ou outras diversões (1) (5)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Instalação eléctrica estabelecida em local sujeito a risco de explosão (5)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Instalação eléctrica de serviço particular do tipo C cuja potência a alimentar pela rede seja superior a 50 kVA	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Instalação eléctrica de parque de campismo ou porto de recreio (marina) (5)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Instalação eléctrica de serviço particular do tipo C cuja potência a alimentar pela rede seja superior a 50kVA dotada de gerador de socorro e ou segurança. (7)	Sim _____ Não _____	Sim (2) (6) _____
Instalação eléctrica de serviço particular do tipo C cuja potência a alimentar pela rede seja inferior a 50kVA dotada de gerador de socorro e ou segurança.	Sim _____ Não _____	Não (6) _____
Rede particular de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão e respectiva instalação de iluminação de exterior (5)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Aumento de potência para um local comercial alimentado pelo quadro de colunas (4)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Aumento de potência para um local comercial alimentado pelo quadro de colunas, sendo agora alimentado por ramal independente (4)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Aumento de potência para um local comercial alimentado por ramal independente (4)	Sim _____ Não _____	Dispensável (3) Sim (2) _____
União de dois ou mais locais comerciais que eram alimentados por ramal independente, passando agora a um só, alimentado por ramal independente (4)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
União de dois ou mais locais comerciais que eram alimentados pelo quadro de colunas, passando agora a um só, alimentado pelo quadro de colunas (4)	Sim _____ Não _____	Sim (2) _____
Modificação de um local comercial sem alteração da potência a alimentar (4)	Sim _____ Não _____	Dispensável (3) Sim (2) _____

Notas:

Não dispensa a consulta do Anexo I do DL n.º 517/80, de 31 de Outubro, com as alterações previstas no Artigo 3.º do DL n.º 101/2007, de 2 de Abril, e demais legislação aplicável.

(1) Incluindo-se, nomeadamente, teatros, cinemas, praças de touros, casinos, circos, clubes, discotecas, piscinas públicas, associações recreativas ou desportivas, campos de desporto, casas de jogo, autódromos e outros recintos de diversão.

(2) A instalação a certificar deverá estar conforme projecto aprovado, inicial ou rectificativo (se existirem modificações).

(3) Embora careça, por decisão superior dispensa-se a sua apresentação conforme comunicado "Remodelação de instalações de utilização alimentadas por ramal próprio" (Boletim Março de 2004), sendo válido desde que a potência a certificar seja igual ou inferior a 50 kVA.

(4) Válido para uma instalação inserida num imóvel em que a soma da potência a alimentar, por um ou mais ramaís, seja superior a 50 kVA.

(5) Independentemente da potência a alimentar.

(6) Todos os geradores carecem de certificado de exploração.

(7) Embora o ou os geradores não careçam por si só de projecto aprovado, estes terão de fazer parte do projecto da instalação eléctrica.