

**NOTA TÉCNICA Nº 18**  
**SISTEMAS DE CORTINA DE ÁGUA**

---

**NOTA TÉCNICA nº 18**  
Complementar do Regime Jurídico de SCIE

**SISTEMAS DE CORTINA DE ÁGUA**

**OBJECTIVO**

Descrever a especificidade deste sistema complementar de compartimentação cujas características de funcionamento são equivalentes às de um sistema de extinção por água, “tipo dilúvio”.

**APLICAÇÃO**

Apoiar os projectistas na interpretação e aplicação destes sistemas face ao que está estabelecido no RG-SCIE e permitir aos emissores de pareceres e intervenientes nas acções de fiscalização a utilização dos mesmos conceitos.

**ÍNDICE**

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DIFUSORES.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PROJECTO .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>RECEPÇÃO DOS SISTEMAS E MANUTENÇÃO .....</b>	<b>5</b>

**REFERÊNCIAS**

- Regulamento Técnico de SCIE (Portaria 1532/2008: Título VI, Capítulo VII, artigos 177.º a 179.º).
- Automatic Sprinkler Systems Handbook, NFPA.
- NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

**NOTA TÉCNICA Nº 18**  
**SISTEMAS DE CORTINA DE ÁGUA**

## 1 INTRODUÇÃO

O sistema complementar de compartimentação, tipo “cortina de água”, funciona como os sistemas de extinção por água (ver NT n.º 16), tipo dilúvio, isto é, a tubagem está seca, os difusores são abertos e o posto de comando está normalmente fechado sendo aberto por ordem manual ou automática.

A cortina de água é obtida pela pulverização de água através de um sistema de difusores abertos de actuação automática e manual dispostos em linha com o objectivo de irrigar um elemento de construção e estabelecer assim um ecrã de protecção contra a energia radiada de um incêndio.




Figura 1 - Exemplo de uma aplicação "cortina de água" sobre uma janela de vidro

## 2 DIFUSORES

São equipamentos apropriados para a protecção de elementos verticais de construção, nomeadamente elementos de fecho de vãos e outros elementos de compartimentação (ver Fig.1).

Os difusores (ver Fig. 2) têm uma configuração especial o que permite pulverizar a água de forma assimétrica, normalmente num plano de 180º

NOTA TÉCNICA Nº 18  
SISTEMAS DE CORTINA DE ÁGUA




Figura 2 - Exemplo de um difusor

Os diâmetros do orifício variam de fabricante para fabricante e devem estar indicados no corpo dos difusores.

A pressão dinâmica dos difusores é função do factor K e é calculada através da seguinte fórmula:

$$Q = K\sqrt{0,01P}$$

Em que:

Q = caudal (l/min)

K = constante do difusor *sprinkler*)

P = pressão (KPa)

São equipamentos apropriados para a protecção de elementos verticais de construção, nomeadamente elementos de fecho de vãos e outros elementos de compartimentação.

Estes equipamentos devem ter aprovações internacionais, na falta de nacionais.

### 3 EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES

O RT-SCIE considera os sistemas de cortina como complemento a elementos de construção com funções de compartimentação corta-fogo, tendo em vista melhorar a sua resistência ao fogo, ou cumprir a função de protecção directa de equipamentos irrigados.

Neste sentido, conforme o n.º 1 do artigo 177.º do RT- SCIE:

*“1 - Os sistemas automáticos fixos do tipo cortina de água são considerados complementares dos elementos de construção irrigados, com o objectivo de melhorar a resistência ao fogo destes, pelo que não é aceite:*

### NOTA TÉCNICA Nº 18 SISTEMAS DE CORTINA DE ÁGUA

- a) *A substituição de elementos resistentes ao fogo exclusivamente por sistemas do tipo cortina de água,*
- b) *A existência de barreiras ao fumo compostas exclusivamente por sistemas do tipo cortina de água.* “

São de aplicação obrigatória, segundo o RT-SCIE:

- No caso das paredes não tradicionais se forem fachadas cortina envidraçadas ou duplas fachadas de vidro ventiladas, não havendo troços de parede tradicional de 1,10 m ou se estes elementos forem somente EI 30;
- Nas UT II (Estacionamentos), nos silos e parques automáticos, os elementos destinados ao fecho de vãos, na ligação entre pisos cobertos ou compartimentos corta-fogo e as escadas protegidas, quando não possuírem a resistência ao fogo padrão E30;
- Nas UT VI (Espectáculos e Reuniões públicas) nas bocas de cena das caixas de palco com área superior a 50 m<sup>2</sup>, irrigando, do lado do palco, o dispositivo móvel de obturação, constituído por uma cortina construída com elementos rígidos, flexíveis ou articulados, deslizando em calha;
- Nas UT VIII (Comerciais e Gares de transporte) nos vãos abertos, dotados de telas, nos espaços destinados à triagem ou depósito de bagagens, para atravessamento dos meios móveis de transporte das bagagens (tapetes rolantes);
- Nas UT IX (Industriais, Oficinas e Armazéns) em zonas destinadas a pintura ou aplicação de vernizes, quando em espaço interior não isolável, delimitadas por uma envolvente constituída por telas ou resguardos da classe de resistência ao fogo padrão EI 60 ou superior.

Como medida compensatória, devidamente fundamentada perante a ANPC:

- Nos vãos abertos em edifícios ou estabelecimentos existentes com elevado risco de incêndio;
- Nos locais com elevado risco de eclosão de incêndio ou de explosão e estando expostos a fogos externos ou calor intenso.

As características destes sistemas de cortina de água estão expressas no artigo 179.º do RT-SCIE:

*“Na implantação de sistemas de irrigação do tipo cortina de água:*

- a) *O caudal mínimo deve ser de 10 l/min/m<sup>2</sup> da superfície do vão a irrigar;*
- b) *O comando automático deve ser complementado por um comando manual a partir do posto de segurança;*
- c) *Quando exista o depósito privativo do serviço de incêndios, a alimentação dos sistemas deve ser feita através deste.”*

### NOTA TÉCNICA Nº 18 SISTEMAS DE CORTINA DE ÁGUA

---

#### 4 PROJECTO

Para além do que está especificado no RT-SCIE, para obter mais informações sobre os difusores de cortina de água consultar a NFPA 15 e a documentação técnica dos fabricantes.

As necessidades de água devem ser adicionadas às calculadas para a rede de incêndio, interna e externa e para as outras redes de sprinklers.

#### 5 RECEPÇÃO DOS SISTEMAS E MANUTENÇÃO

Aplicam-se os mesmos conceitos e recomendações apresentados para os Sistemas de Extinção Automática de Incêndios por Água na respectiva Nota Técnica (NT n.º 16).